



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO REALIZADAS EM ABRIL/2015.**

N	N. AMOSTRA	LOCAL DA COLETA	DATA DA COLETA	COLORO (0,2 – 2,0)	FLOURETO (<1,5)	PH (6,0 – 9,0)	COL. TOTAIS (ausente)	COL. TERMO (ausente)	COR (<15,0)	Turbidez (< 5,0)	CONCLUSÃO FINAL
01	150206000186	SEDE- SEC DE SAÚDE - CENTRO	28/04/2015	NA	NA	NA	NA	NA	1,0	0,5	SATISFATÓRIO
02	150206000187	E. M CHAPEUZINHO VERMELHO	28/04/2015	NA	NA	NA	NA	NA	1,0	0,5	SATISFATÓRIO
03	150206000188	STR DE N SRA SOCORRO	28/04/2015	NA	NA	NA	NA	NA	2,0	0,5	SATISFATÓRIO
04	150206000189	E M JOSE TEIXEIRA DA CRUZ POVOADO PORTO GRANDE	28/04/2015	NA	NA	NA	NA	NA	2,0	0,5	SATISFATÓRIO
05	150206000190	JARDIM DE INFANCIA PEQUENA FADA- POV PORTO GRANDE	28/04/2015	NA	NA	NA	NA	NA	2,0	0,5	SATISFATÓRIO
06	150206000191	U S POV PRAINHA	28/04/2015	NA	NA	NA	NA	NA	0,0	0,2	SATISFATÓRIO

Notas Explicativas: A Empresa concessionária DESO será notificada para realizar melhorias na qualidade da água nos locais onde apresentaram ALTO ÍNDICE DE CLORO. O não cumprimento acarretará em sanções administrativas a Empresa responsável conforme TAC do Ministério Público Estadual entre Vigilância Sanitária-SINODONTO e DESO.

**LEGENDAS:**

US – Unidade de Saúde  
 EM – Escola Municipal  
 EE – Escola Estadual  
 NR – Não realizada.  
 NA- Não Analisada.