



**GOVERNO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS**  
**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL – VIGISAM**



**RELATÓRIO CONSOLIDADO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO EM JUNHO/2017**

Nº	N. AMOSTRA	LOCAL DE COLETA	DATA DA COLETA	CLORO	FLUORETO	PH	COL. TOTAIS	COL. TERMO.	COR	TURBIDEZ	CONCLUSÃO
01	170206000276	EE Alfredo Montes	05/06/2017	NA	NR	7,0	Ausente	Ausente	4,0	0,9	Satisfatória
02	170206000277	UBS Maria do Carmo – Sede Municipal	12/06/2017	NA	NR	7,4	Ausente	Ausente	3,0	0,9	Satisfatória
03	170206000279	UBS Marcos Teles – Pov. Porto Grande	12/06/2017	NA	NR	7,4	Ausente	Ausente	4,0	1,6	Satisfatória
04	170206000285	EM Dr. Rosalvo Queirós	12/06/2017	NA	NR	7,3	Ausente	Ausente	2,0	1,4	Satisfatória
05	170206000293	EM Apulcro Mota	19/06/2017	NA	NR	7,3	Ausente	Ausente	38,0	7,4	Insatisfatória
06	170206000253	UBS Luzy Mary – Taçoça de Fora	21/06/2017	NA	NR	6,9	Ausente	Ausente	7,0	1,6	Satisfatória

**Parâmetros estabelecidos pela Portaria 2.914/2011 MS-**

**A empresa concessionária será notificada devido amostras fora dos padrões.**

**LEGENDAS**

CSF – Clínica de Saúde da Família

US- Unidade de Saúde

EM – Escola Municipal

EE – Escola Estadual

NR- Não Realizada

NA- Não Analisada